



## Certificado de Validação do Produto

**Nº. FAB-EXT-12213**

Fabricante

Razão social: GOODWAY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI. - ME.

CNPJ: 04.438.061/0001-96

Marca comercial: METALCASTY

Endereço: Av. Presidente Wilson, 3543 - Vila Independência - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Organismo de Certificação de Produto

Razão social: ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.

CNPJ: 19.935.416/0001-20

Responsável: Jaime Henrique Reich

Endereço: Avenida Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20021-120

Produto - Extintor de incêndio

Norma: ABNT-NBR 15808

Modelo: P4

Código de projeto: GD 02

Carga nominal: 4,0 kg

PNC: 10,5 kgf/cm<sup>2</sup>

x Portátil Sobre-rodas  
x Pres. direta Pres. Indireta

Agente extintor: Pó Químico BC

Produto inibidor: Bicabornato de Sódio

Teor de produto inibidor: 95%

Capacidade extintora: 20-B, C

Relatório de Ensaios:

IPT - nº. 1.088.074-203 emissão: 16/02/2017

Firemetria - nº. 252/17 emissão: 18/05/2017

Organismo de Certificação de Produto (OCP) acima referido vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O OCP é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

\*Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: [www.inmetro.gov.br](http://www.inmetro.gov.br)

Primeira Concessão: 02/03/2015

**Data de Emissão: 02/03/2018**

**Data de Validade: 01/03/2021**

Rio de Janeiro, 02 de março de 2018

**Jaime Henrique Reich**  
Diretor