



Certificado de Validação do Produto

Nº. FAB-EXT-12210

Fabricante

Razão social: GOODWAY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI. - ME.

CNPJ: 04.438.061/0001-96

Marca comercial: METALCASTY

Endereço: Av. Presidente Wilson, 3543 - Vila Independência - São Paulo - SP - CEP: 04220-000

Organismo de Certificação de Produto

Razão social: ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.

CNPJ: 19.935.416/0001-20

Responsável: Jaime Henrique Reich

Endereço: Avenida Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20021-120

Produto - Extintor de incêndio

Norma: ABNT-NBR 15808

Modelo: P8 BC

Código de projeto: EXTBC008

Carga nominal: 8,0 kg

PNC: 10,5 kgf/cm²

x Portátil Sobre-rodas

x Pres. direta Pres. Indireta

Agente extintor: Pó Químico BC

Produto inibidor: Bicabornato de Sódio

Teor de produto inibidor: 95%

Capacidade extintora: 30-B, C

Relatório de Ensaios:

IPT - nº. 1097 940-203 emissão: 27/02/2018

Firemetria - nº. 324/18-2-Rev.1 emissão: 05/04/2018

Firemetria - nº. 324/18-4 emissão: 05/04/2018

Organismo de Certificação de Produto (OCP) acima referido vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O OCP é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

*Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Primeira Concessão: 02/03/2015

Data de Emissão: 06/04/2018

Data de Validade: 01/03/2021

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2018

Jaime Henrique Reich

Diretor