



Certificado de Conformidade

Anexo 1/1

Nº. FAB-EXT-1228

Laboratórios: IPT - nº. 1133.570-203 emissão: 13/07/2022

Firemetria - nº. 1069/22-1 emissão: 06/09/2022

Referência Normativa: NBR 15808 - Extintores de Incêndio Portáteis

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
METALCASTY	P12 ABC	Agente Extintor: PÓ QUÍMICO ABC Produto inibidor e Teor: MONOFOSFATO DE AMÔNIA 40% Código do Projeto: EXTABC012 Carga Nominal: 12,0 kg Capacidade Extintora: 6-A – 40-B,C PNC: 10,5 kgf/cm ² Material: AÇO CARBONO SAE 1006 / 1008 Portátil, Recarregável, Pressurização Direta

❖ Este anexo é parte integrante do Certificado de Conformidade FAB-EXT-1228.

Data de Emissão: 16/04/2024

Data de Validade: 15/04/2027

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2024

JAIME
HENRIQUE
REICH:539
50178791
Jaime Henrique Reich

Assinado eletronicamente por JAIME
HENRIQUE REICH:539(50178791)
CPF: 088.407.929-00
www.empresa.com.br
Assinado eletronicamente por JUCARA
SILVA LOPES:385(36722720)
CPF: 088.407.929-00
www.empresa.com.br

JUCARA
SILVA
LOPES:385
36722720
Juçara Lopes da Silva

Assinado eletronicamente por JUCARA
SILVA LOPES:385(36722720)
CPF: 088.407.929-00
www.empresa.com.br
Assinado eletronicamente por
JAIME HENRIQUE REICH:539(50178791)
CPF: 088.407.929-00
www.empresa.com.br

DIRETORIA EXECUTIVA

ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA - EPP. - Av. Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - parte - Castelo - RJ - 20021-120

Tels.: (21) 2240-2558 / 2084-0778 - e-mail: acta@acta.org.br

