Certificado de Conformidade

Nº. FAB-EXT-1227

Conferido à

GOODWAY IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Rua Alexandre Fernandes, 223 - Jardim Dona Sinhá - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 03924-000

CNPJ: 04.438.061/0001-96

ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.

acreditada pela **COORDENAÇÃO GERAL DE ACREDITAÇÃO - CGCRE** concede o Certificado de Conformidade, conforme **MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05**, à empresa acima mencionada para a fabricação de extintores de incêndio no tipo: **Pó Químico ABC**, pelo atendimento aos requisitos da Portaria nº. 108 do INMETRO e à norma ABNT NBR 15808.

A marca, modelo, código e descrição constam no Anexo que é parte integrante deste Certificado.

Este Certificado está vinculado ao contrato FAB-EXT-122 e para o endereço acima mencionado, podendo ser suspenso ou cancelado caso sejam descumpridas normas, regulamentos ou disposições contratuais.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da conformidade atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 02

Data da Auditoria: 28/02/2024

Data de Emissão: 16/04/2024

Data de Validade: 15/04/2027

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2024

JAIME HENRIQUE REICH:53950178791

Jaime Henrique Reich

JUCARA SILVA LOPES:38536722720

Juçara Lopes da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA

ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.

Av. Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - parte - Castelo - RJ - 20021-120

Tels.: (21) 2240-2558 / 2084-0778 - e-mail: acta@acta.org.br

Certificado de Conformidade

Anexo 1/1

Nº. FAB-EXT-1227

Laboratórios: IPT - nº. 1146.876-203 emissão: 15/12/2023
Firemetria - nº. 1771/23 emissão: 05/12/2023

Referência Normativa: NBR 15808 - Extintores de Incêndio Portáteis

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
METALCASTY	P8 ABC	Agente Extintor: PÓ QUÍMICO ABC Produto inibidor e Teor: MONOFOSFATO DE AMÔNIA 40% Código do Projeto: EXTABC008 Carga Nominal: 8,0 kg Capacidade Extintora: 4-A – 40-B,C PNC: 10,5 kgf/cm2 Material: AÇO CARBONO SAE 1006 / 1008 Portátil, Recarregável, Pressurização Direta

❖ Este anexo é parte integrante do Certificado de Conformidade FAB-EXT-1227.

Data de Emissão: 16/04/2024

Data de Validade: 15/04/2027

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2024

JAIME HENRIQUE REICH:53950178791
Jaime Henrique Reich

JUCARA SILVA LOPES:38536722720
Juçara Lopes da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA

ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA - EPP. - Av. Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - parte - Castelo - RJ - 20021-120
Tels.: (21) 2240-2558 / 2084-0778 - e-mail: acta@acta.org.br