



Certificado de Conformidade

Anexo 1/1

Nº. FAB-EXT-1229

Laboratórios: IPT - nº. 1147.910-203 emissão: 13/03/2024

Firemetria - nº 0314-24 emissão: 25/03/2024

Referência Normativa: NBR 15808 - Extintores de Incêndio Portáteis

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO
METALCASTY	P6 BC	Agente Extintor: PÓ QUÍMICO BC Produto inibidor e Teor: BICARBONATO DE SÓDIO 90% Código do Projeto: EXTBC006 Carga Nominal: 6,0 kg Capacidade Extintora: 20-B,C PNC: 10,5 kgf/cm ² Material: AÇO CARBONO SAE 1006 / 1008 Portátil, Recarregável, Pressurização Direta

❖ Este anexo é parte integrante do Certificado de Conformidade FAB-EXT-1229.

Data de Emissão: 16/04/2024

Data de Validade: 15/04/2027

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2024

Jaime Henrique Reich

Juçara Lopes da Silva

DIRETORIA EXECUTIVA

